

MJS- Group Oy
Hokkarinharjuntie 2
47710 Jaala

302/2002/20/58
9.8.2005

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Tiehallinnon siltatekniikka on saamiensa tutkimustulosten perusteella hyväksynyt massaeristysrakenteeseen kuuluvan tiivistysprimerin NordEpoX KPP Primer'in levittämisen myös kosteammalle betonialustalle. Betonin absoluuttinen kosteus ei kuitenkaan saa ylittää 6 paino-% tai suhteellinen kosteus ei saa olla yli 97 % RH. Tämä kirje lisätään SILKO- ohjeessa 3.815 (4/04) tehtyyn hyväksyntään.

RUISKUTETTAVAT ERISTYSMASSAT

TUOTENIMIKE	VALMISTAJA	YHTEYSTIEDOT
2x Joustoepoksiprimer NordEpoX KPP Primer + NordEpoX polyuretaani	MJS-Group Oy Suomi	MJS- Group Oy Hokkarinharjuntie 2 47710 Jaala Puh. (05) 886 1120 Fax (05) 886 1133

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Siltatekniikka

Jouko Lämsä

TIEDOKSI

SILKO- pintarakennetyöryhmä
SILKO- toimikunta
Ins.tsto Jorma Huura Oy
Timo Repo, TP/si
Jouko Lämsä, TP/si
Raili Bärlund, TP/si