

CT Laastit Oy
Minna Sarkkinen
PL 2000
71801 Siilinjärvi

1108/2006/30/49

1 (1)

2.4.2008

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Tiehallinnon siltatekniikka ilmoittaa, että tuotteenne CT 210 Juotosbetoni 600/3 on hyväksytty SILKO- ohjeessa 3.231 kohdan 5. Sementtipohjaiset juotoslaastit mukaiseksi tuotteeksi seuraavasti:

- Standardin SFS-EN 1504-3 mukainen puristuslujuus: R 4.
- Väri harmaa: valupinta 69/100, muottipinta 71/100.
- Estetyn kutistuman ja tartuntavetokokeen tulos: +++
- Karbonatisoitumisen esto: +
- Pakkas-suolakoe: +
- Tartunta pakkas-suolakokeen jälkeen: +++

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään viisi vuotta hyväksyntä päivästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Siltatekniikka rakentaminen

Jouko Lämsä
Jouko Lämsä

TIEDOKSI

- T. Repo, ATPstr
- SILKO- betonityöryhmä
- SILKO- toimikunta
- J. Huura, Insinööritoimisto Jorma Huura Oy
- J. Lämsä, ATPstr
- E. Pursiainen, ATPstr
- R. Bärlund, ATPstr

Lämsä Jouko