

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Tiehallinnon siltatekniikka on tästä päivämäärästä lukien hyväksynyt tuotteenne Findur JSM- primer + Findur julkisivumaali käytettäväksi pinnoitteena. Tuotteenne lisätään SILKO- kansiossa 3 olevan ohjeen 3.253 kohdan 1 luetteloon.

TUOTENIMIKE

VALMISTAJA

YHTEYSTIEDOT

Findur JSM- pprimer +
Findur julkisivumaali

Hindur HT

Findur HT Oy
Teollisuustie 5
33960 Pirkkala
Puh (03) 3124 2500
Fax (03) 3124 2526

Vedenläpäisevyys: +
Vesihöyrynläpäisevyys: ++
Kloridien tunkeutumisen esto: +++
Karbonatisoitumisen esto: +
Tartunta: +++
Puhdistettavuus: Oma menetelmä, kohtalainen
Jäädytys- sulatuskestävyys: +++
Veden kestävyys: Hyvä
Kuivan kalvon paksuus: 0,2 mm
UV- kestävyys: Hyvä

Osa edellä luetelluista ominaisuuden arvioinneista poikkeaa aiemmasta SILKO- hyväksyntäarvioinnista, koska testimenetelmät ovat osaksi uusia.
Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Siltatekniikka

Jouko Lämsä

TIEDOKSI

SILKO- betonityöryhmä
SILKO- toimikunta
Ins.tsto Jorma Huura Oy
Timo Repo, TP/si
Jouko Lämsä, TP/si
Raili Bärlund, TP/si