

24.11.2010

565/090/2010

Tikkurila Oy
PL 53
01301 VANTAA

Betonin korjausaineiden SILKO-kokeet 2010

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Liikenneviraston Tieosaston Sillanrakentamisyksikkö on tästä päivämäärästä lukien hyväksynyt alla olevan tuotteenne käytettäväksi siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa. Tuotteenne lisätään SILKO- kansiossa 3 olevaan ohjeen 3.231 Paikkausaineet luetteloon.

Tuote	Puristus- lujuus (MPa)	Pakkas- suolakes- tävyys	Tartunta- lujuus (MPa)	Kloridipi- toisuus	Karbonati- soitumisen esto	Väri ja tummuus
3.231 Paikkausaineet: - Finnseco Polytop harmaa	39	++	++	+	++	Keski- harmaa

Muut tuoteominaisuudet:

- | | |
|---------------------|------------|
| - Tuotetunnistus: | Hyväksytty |
| - Notkeus: | Hyväksytty |
| - Ilmamäärä: | Hyväksytty |
| - Tiheys: | Hyväksytty |
| - Vedenerottuminen: | Hyväksytty |
| - Tärytysraja: | Hyväksytty |

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä lukien.

Jouko Lämsä
Jouko Lämsä
Yksikön päällikkö
Sillanrakentamisyksikkö

Tiedoksi

- SILKO-toimikunnan jäsenet
- SILKO-betonityöryhmän jäsenet
- Jorma Huura, Jorma Huura Oy
- I. Kuulas, Tsry
- E. Pursiainen, Tsry
- R. Bärlund, Tsry
- J. Lämsä, Tsry