

maxit Oy Ab
PL 70
00381 Helsinki

1108/2006/30/47

1 (1)

1.4.2008

SILKO- hyväksyntä

Tiehallinnon siltatekniikka ilmoittaa, että tuotteenne REP 05 + REP 65 on hyväksytty SILKO- ohjeessa 3.231 kohdan 1. Sementtipohjaiset valumattomat paikkauslaastit mukaiseksi tuotteeksi seuraavasti:

- Standardin SFS-EN 1504-3 mukainen puristuslujuus: R 4.
- Väri harmaa: valupinta 61/100, muottipinta 67/100.
- Estetyn kutistuman ja tartuntavetokokeen tulos: +++
- Karbonatisoitumisen esto: +++
- Pakkas-suolakoe: ++
- Tartunnan suhde vertailuun pakkas-suolakokeen jälkeen: ++

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään viisi vuotta hyväksyntä päivästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Siltatekniikka

Jouko Lämsä

TIEDOKSI

- T. Repo, ATPstr
- J. Lämsä, ATPstr
- R. Bärlund, ATPstr
- E. Pursiainen, ATPstr
- SILKO- toimikunta
- SILKO- betonityöryhmä
- J. Huura, Insinööritoimisto Jorma Huura Oy

Lämsä Jouko