

MJS- Group Oy
Hokkarinharjuntie 2
47710 Jaala

1108/2006/30/27

1 (1)

18.8.2006

SILKO-hyväksyntä

Tiehallinnon siltatekniikka on saamiensa tutkimustulosten perusteella hyväksynyt massaeristysrakenteeseen kuuluvan NordEpoxy polyuretaanin suojakerrokseksi myös asfalttibetonin AB 11/60.

Tämä kirje lisää SILKO- ohjeessa 3.815 (4/04) lueteltujen hyväksytyjen tuotteiden listaan.

VEDENERISTYSMASSAT

TUOTENIMIKE	VALMISTAJA	YHTEYSTIEDOT
2xNordEpoxy KPP primer + kvartsihiekkä 0,1 – 0,6 mm + NordEpoxy polyuretaani 2 mm+ NordEpoxy polyuretaani 1 mm+ karhennushiekkä 2 – 4 mm + AB 11/60	MJS-Group Oy Suomi	MJS- Group Oy Hokkarinharjuntie 2 47710 Jaala Puh. (05) 886 1120 Fax (05) 886 1133

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Siltatekniikka

Jouko Lämsä

TIEDOKSI

- ATPstr/ tekniset
- ATPsts/ tekniset
- SILKO- pintarakennetyöryhmä
- SILKO- toimikunta
- E. Pursiainen, ATPstr
- R. Bärlund, ATPstr
- T. Repo, ATPstr