

Oy Sika Finland Ab
PL 2
02600 Espoo

565/090/2010

1 (1)

17.3.2011

Viite: Sika Finland Oy:n raportti VTT-S-01551-11, pvm. 23.2.2011

SILKO- hyväksyntä

Liikenneviraston Taitorakenteet-yksikkö ilmoittaa, että tuotteenne Sika Ergodur-500 Pro on hyväksytty SILKO- ohjeessa 3.252 kohdan 3. Eristysalustan tiivistysaineet mukaiseksi tuotteeksi.

Massamenekin pitää olla vähintään seuraava:

- 1. kerros 400 g/m²
- 2. kerros 600 g/m².
- Kaksinkertaisessa epoksitiivistyksessä massamenekin pitää olla yhteensä vähintään 1000 g/m².

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään viisi vuotta hyväksyntä päivästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Taitorakenteet-yksikkö

Jouko Lämsä
Jouko Lämsä

TIEDOKSI

- I. Kuulas, Ktay
- M. Torkkeli, Ktay
- J. Lämsä, Ktay
- R. Bärlund, Ktay
- E. Pursiainen, Ktay
- SILKO- toimikunta
- SILKO- betonityöryhmä
- J. Huura, Huura Oy

Lämsä Jouko