

Oy Sika Finland Ab
PL 2
02600 Espoo

1108/2006/30/75

1 (1)

21.4.2009

Korjaus: Korvaa Oy Sika Finland Ab:n hyväksyntäkirjeen 1108/2006/30/72, pvm. 12.3.2009

SILKO- hyväksyntä

Tiehallinnon siltatekniikka ilmoittaa, että tuotteenne Sika Ergodur-500 S on hyväksytty SILKO- ohjeessa 3.252 kohdan 3. Eristysalustan tiivistysaineet mukaiseksi tuotteeksi. Tuote ominaisuudet ovat:

- Aine: epoksi
- Viskositeetti: +
- Kuumuudenkesto: +
- Loppukovuus: +
- Vesitiiviys: +
- Jäädytys-sulatuskoe: +
- Tartunta ennen ja jälkeen js-koetta: +
- Yhteensopivuus kumibitumin kanssa: +

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään viisi vuotta hyväksyntä päivästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Siltatekniikka

Jouko Lämsä
Jouko Lämsä

TIEDOKSI

- T. Repo, ATPstr
- J. Lämsä, ATPstr
- R. Bärlund, ATPstr
- E. Pursiainen, ATPstr
- SILKO- toimikunta
- SILKO- betonityöryhmä
- J. Huura, Insinööritoimisto Jorma Huura Oy

Lämsä Jouko