

2.12.2010

565/090/2010

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
02920 Espoo

Betonin korjausaineiden SILKO-kokeet 2010; **korvaa kirjeen** 565/090/2010, pvm. 24.11.2010

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Liikenneviraston Tieosaston Sillanrakentamisyksikkö on tästä päivämäärästä lukien hyväksynyt alla luetellut tuotteenne käytettäväksi siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa. Tuotteenne lisätään SILKO- kansiossa 3 olevaan ohjeen 3.231 Paikkausaineet luetteloon.

Tuote	Puristus- lujuus (MPa)	Pakkas- suolakes- tävyys	Tartunta- lujuus (MPa)	Kloridipi- toisuus	Karbonati- soitumisen esto	Väri ja tummuus
<u>3.231 Paikkausaineet:</u>						
- Sika Monotop-910	¹⁾	¹⁾	¹⁾	+	¹⁾	Vaalean- harmaa
- Sika Monotop-412 N	62	+++	+++	+	++	Tumman harmaa
- Sika Monotop-723 N	48	+++	+++	+	++	Keski- harmaa

Muut tuoteominaisuudet:

- Tuotetunnistus: Hyväksytty
- Notkeus:¹⁾ Hyväksytty
- Ilmamäärä:¹⁾ Hyväksytty
- Tiheys:¹⁾ Hyväksytty
- Vedenerottuminen: Hyväksytty
- Tärytysraja:¹⁾ Hyväksytty

¹⁾ Ei määritetty: SikaMonotop-910

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä lukien.

Jouko Lämsä
Jouko Lämsä
Yksikön päällikkö
Sillanrakentamisyksikkö

2.12.2010

565/090/2010

Tiedoksi

- SILKO-toimikunnan jäsenet
- SILKO-betonityöryhmän jäsenet
- Jorma Huura, Jorma Huura Oy
- I. Kuulas, Tsry
- E. Pursiainen, Tsry
- R. Bärlund, Tsry
- J. Lämsä, Tsry