

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
02920 Espoo

Betonin korjausaineiden SILKO-kokeet 2010; **korvaa kirjeen** 565/090/2010, pvm. 24.11.2010

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Liikenneviraston Tieosaston Sillanrakentamisyksikkö on tästä päivämäärästä lukien hyväksynyt alla luetellun tuotteenne käytettäväksi siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa. Tuotteenne lisätään SILKO- kansiossa 3 olevaan ohjeen 3.253 Pinnoitusaineet luetteloon.

Tuote	Vedenläpäisevyys)	Pakkas-suolakes-tävyys	Tartunta-lujuus (MPa)	Kloridipitoisuus	Hiilidioksidin läpäisevyys	Väri ja tummuus
- Sika Top seal-107	+	+++	+++	+	+	Keski-harmaa

Muut tuoteominaisuudet:

- Tuotetunnistus: Hyväksytty
- Vedenerottuminen: Hyväksytty
- Kuivan kalvon paksuus: 3 mm

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä lukien.

Jouko Lämsä
Jouko Lämsä
Yksikön päällikkö
Sillanrakentamisyksikkö

Tiedoksi

- SILKO-toimikunnan jäsenet
- SILKO-betonityöryhmän jäsenet
- Jorma Huura, Jorma Huura Oy
- I. Kuulas, Tsry
- E. Pursiainen, Tsry
- R. Bärlund, Tsry
- J. Lämsä, Tsry