

Export Sales Manager Mohammed Behiyat
Stirling Lloyd Polychem Ltd
Union Bank, King Street,
Knutsford, Cheshire,
WA16 6EF,
United Kingdom

1108/2006/30/38

2007-09-27

1 (2)

SILKO- hyväksyntä

Tiehallinnon siltatekniikka on tästä päivämäärästä lukien hyväksynyt Eliminator massaeristysrakenteenne käytettäväksi siltojen vedeneristyksenä. Tämä kirje lisätään SILKO- ohjeessa 3.815 (4/04) lueteltujen hyväksyttyjen tuotteiden listaan.

Tuotetta voidaan levittää Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset, SYL-6 kohdasta 6.2.3.2.13 poiketen alhaisemmassakin lämpötilassa tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti, kunhan kastepistelämpötila saavutetaan. SYL-6:n sääsuojaa koskevat vaatimukset säilyvät ennallaan.

RUISKUTETTAVAT ERISTYSMASSAT

TUOTENIMIKE	VALMISTAJA	YHTEYSTIEDOT
ELIMINATOR 2x PAR 1 primer + 2x Eliminator Spray Grade Membrane + Tack Coat no. 2	Stirling Lloyd Polychem Ltd	Stirling Lloyd Polychem Ltd Union Bank, King Street, Knutsford, Cheshire, WA16 6EF, United Kingdom Puh. +44 1565 633111 Fax +44 1565 633555

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta tästä päivämäärästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Siltatekniikka

Jouko Lämsä

TIEDOKSI

- T. Repo, ATPstr
- J. Lämsä, ATPstr
- R. Bärlund, ATPstr
- SILKO-pintarakennetyöryhmä
- Kyösti Ratia, Skanska Infra Oy, PL 114, 00101 Helsinki

Lämsä Jouko