

03.11.2010

565/090/2010

Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
01730 Vantaa

Sto Finexter Oy:n kirje, pvm. 9.9.2010 ja sen jälkeiset sähköpostit

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Liikenneviraston Tieosaston Sillanrakentamisyksikkö on tästä päivämäärästä lukien hyväksynyt tuotteenne StoCrete TF204 käytettäväksi tasoitteena (esimerkiksi pinnoitteen alla). Tuotteenne lisätään SILKO- kansiossa 3 olevan ohjeen 3.231 Paikkausaineet kohdan 7. Tasoitteet luetteloon.

Tuoteominaisuudet:

- Tuotetunnistus:	Hyväksytty
- Notkeus:	Hyväksytty
- Ilmamäärä:	Hyväksytty
- Tiheys:	Hyväksytty
- Vedenerottuminen:	Hyväksytty
- Puristuslujuus:	37 MPa
- Pakkas-suolakestävyys:	++
- Tartuntalujuus:	++
- Estetty kutistuma:	++
- Kloridipitoisuus:	Hyväksytty

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä lukien.

Jouko Lämsä
Jouko Lämsä
Yksikön päällikkö
Sillanrakentamisyksikkö

Tiedoksi

- SILKO-toimikunnan jäsenet
- SILKO-betonityöryhmän jäsenet
- Jorma Huura, Jorma Huura Oy
- I. Kuulas, Tsry
- E. Pursiainen, Tsry
- R. Bärlund, Tsry
- J. Lämsä, Tsry