

Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
01730 Vantaa

1108/2006/30/80

1 (1)

4.6.2009

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Tiehallinnon siltatekniikka ilmoittaa, että tuotteenne StoCrete TS 200 S on hyväksytty SILKO- ohjeessa 3.231 kohdan 4. Ruiskutettavat laastit (märkäseosmenetelmä) mukaiseksi tuotteeksi seuraavasti:

- Tiheys: 2150 kg/m³
- Puristuslujuus: 45 MPa
- Vedenerottuminen (3 h): 0 cm³/dm³
- Tartunta: +++
- Pakkas-suolakestävyys(Tartunta kokeen jälkeen): +++
- Vapaa kutistuma: ++
- Estetty kutistuma (Tartunta kokeen jälkeen): +++
- Kloridipitoisuus: ok
- Karbonatisoitumisen esto: +++
- Värisävy: Harmaa
- Tummuus: 55

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään viisi vuotta hyväksyntä päivästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Siltatekniikka rakentaminen

Jouko Lämsä

TIEDOKSI

- T. Repo, ATPstr
- SILKO- betonityöryhmä
- SILKO- toimikunta
- J. Huura, Insinööritoimisto Jorma Huura Oy
- J. Lämsä, ATPstr
- E. Pursiainen, ATPstr
- R. Bärlund, ATPstr

Lämsä Jouko