

Korjaus: Vesihöyrynläpäisevyyden muutos 10.1.2007

Viite Muutos kirjeeseen 302/2002/20/51, pvm. 16.6.2005

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Tiehallinnon siltatekniikka on tästä päivämäärästä lukien hyväksynyt tuotteenne StoCrete FB joustosementtipinnoite käytettäväksi polymeeripinnoitteena. Tuotteenne lisätään SILKO- kansiossa 3 olevan ohjeen 3.253 kohdan 1 luetteloon.

TUOTENIMIKE

VALMISTAJA

YHTEYSTIEDOT

StoCrete FB
Joustosementtipinnoite

StoCretec GmbH
Deutschland

Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
01730 Vantaa
Puh. 0207 659 191
Fax 0207 659 192

Vedenläpäisevyys: +
Vesihöyrynläpäisevyys: +++
Kloridien läpäisevyys: +++
Tartunta: +
Karbonatisoitumisnopeus: +++
Jäädytys- sulatuskestävyys: +++
Halkeamien silloituskyky: +++
Puhdistettavuus (painepesu): Huono
Veden kestävyys: Hyvä
Alkaliin kestävyys: Hyvä
UV- kestävyys: Hyvä
Kuivan kalvon paksuus: Ka 1,7 mm

Osa edellä luetelluista ominaisuuden arvioinneista poikkeaa aiemmasta SILKO- hyväksyntäarvioinnista, koska testimenetelmät ovat osaksi uusia. Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Siltatekniikka

Jouko Lämsä

TIEDOKSI

SILKO- betonityöryhmä
SILKO- toimikunta
Ins.tsto Jorma Huura Oy
Timo Repo, ATPstr
Jouko Lämsä, ATPstr
Raili Bärlund, ATPstr