

Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
01730 Vantaa

1 (2)

1108/2006/30/7
28.4.2006

Viite Sto Finexter Oy:n kirje pvm. 18.4.2006

SILKO- hyväksyntä

Tiehallinnon siltatekniikka on tästä päivämäärästä lukien hyväksynyt tuotteenne StoCryl V200 + StoSilco K pinnoite käytettäväksi polymeeripinnoitteena kohteissa, jotka eivät joudu klorideille alttiiksi. Tuotteenne lisätään SILKO- kansiossa 3 olevan ohjeen 3.253 kohdan 1 luetteloon.

TUOTENIMIKE

StoCryl V200 +
StoSilco K

VALMISTAJA

StoCretec GmbH
Deutschland

YHTEYSTIEDOT

Sto Finexter Oy
Valimotie 4
00380 Helsinki
Puh. 0207 659 191
Fax 0207 659 192

Vedenläpäisevyys: +

Vesihöyrynläpäisevyys: +++

Kloridien läpäisevyys: - (soveltuvuus: Ei kloridirasitetut pinnat)

Tartunta: +

Karbonatisoitumisen esto: +++

Jäädytys- sulatuskestävyys: ++

Puhdistettavuus (painepesu): Huono

Veden kestävyys: Hyvä

Alkaliin kestävyys: Hyvä

UV- kestävyys: Hyvä

Kuivan kalvon paksuus: Ka 2,4 mm

Osa edellä luetelluista ominaisuuden arvioinneista poikkeaa aiemmasta SILKO- hyväksyntäarvioinnista, koska testimenetelmät ovat osaksi uusia.

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Siltatekniikka

Jouko Lämsä
Jouko Lämsä

TIEDOKSI

SILKO- betonityöryhmä
SILKO- toimikunta
Ins.tsto Jorma Huura Oy
Timo Repo, ATP/str
Jouko Lämsä, ATP/str
Raili Bärlund, ATP/str

Lämsä Jouko