

Betton Oy
Juha Tamminen
Vapaalantie 2 B
01650 VANTAA

Viite: Betonin suojausaineiden SILKO-kokeet 2010, pvm. 17.3.2011

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Liikenneviraston Taitorakenteet- yksikkö on tästä päivämäärästä lukien hyväksynyt tuotteenne Thoroseal FX110 käytettäväksi siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa. Tuotteenne lisätään SILKO- kansiossa 3 olevaan ohjeen 3.253 Pinnoitusaineet luetteloon kohtaan 2. Sementtipohjaiset pinnoitteet.

Tuoteominaisuudet:

- Vedenläpäisevyys	+
- Vesihöyrynläpäisevyys	+++
- Kloridien läpäisevyyden esto	+++
- Karbonatisoitumisen esto	+++
- Jäädytys-sulatuskestävyys	+
- Halkeaman silloituskyky	++
- Kuivan kalvon paksuus	+
- Värisävy	Valkea
- Tuotetunnistus:	Hyväksytty
- Puhdistettavuus	Painepesulla huono, antigrffitipuhdistusaineella huono

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Taitorakenteet-yksikkö

Jouko Lämsä
Jouko Lämsä

Tiedoksi

- I. Kuulas, Ktay
- E. Pursiainen, Ktay
- R. Bärlund, Ktay
- J. Lämsä, Ktay
- M. Torkkeli, Ktay