

25.11.2010

565/090/2010

Betton Oy
Juha Tamminen
Vapaalantie 2 B
01650 VANTAA

Betonin korjausaineiden SILKO-kokeet 2010

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Liikenneviraston Tieosaston Sillanrakentamisyksikkö on tästä päivämäärästä lukien hyväksynyt alla luetellun tuotteenne käytettäväksi siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa. Tuotteenne lisätään SILKO- kansiossa 3 olevaan ohjeen 3.231 Paikkausaineet luetteloon.

Tuote	Puristus- lujuus (MPa)	Pakkas- suolakes- tävyys	Tartunta- lujuus (MPa)	Kloridipi- toisuus	Karbonati- soitumisen esto	Väri ja tummuus
<u>3.231 Paikkausaineet:</u>						
- Thoro Structurite R4	67	+++	+++	+	+	Keski- harmaa

Muut tuoteominaisuudet:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| - Tuotetunnistus: | Hyväksytty |
| - Notkeus: | Hyväksytty (nopeasti kovettuva) |
| - Ilmamäärä: | Hyväksytty |
| - Tiheys: | Hyväksytty |
| - Vedenerottuminen: | Hyväksytty |

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä lukien.

Jouko Lämsä
Jouko Lämsä
Yksikön päällikkö
Sillanrakentamisyksikkö

Tiedoksi

- SILKO-toimikunnan jäsenet
- SILKO-betonityöryhmän jäsenet
- Jorma Huura, Jorma Huura Oy
- I. Kuulas, Tsry
- E. Pursiainen, Tsry

25.11.2010

565/090/2010

- R. Bärlund, Tsry
- J. Lämsä, Tsry