

Tremco Illbruck Oy
Tullikirjurinkuja 2
00750 Helsinki

1108/2006/30/51

1 (1)

2.4.2008

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Tiehallinnon siltateknikka ilmoittaa, että tuotteenne Tretoshield 1K-4 on hyväksytty SILKO- ohjeessa 3.231 kohdan 7. Tasoitteet mukaiseksi tuotteeksi seuraavasti:

- Standardin SFS-EN 1504-3 mukainen puristuslujuus: R 4.
- Väri harmaa: valupinta 56/100, muottipinta 63/100.
- Estetyn kutistuman ja tartuntavetokokeen tulos: +++
- Karbonatisoitumisen esto: +
- Pakkas-suolakoe: ++
- Tartunta pakkas-suolakokeen jälkeen: +++

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään viisi vuotta hyväksyntä päivästä lukien.

Kehittämispäällikkö
Siltateknikka rakentaminen

Jouko Lämsä
Jouko Lämsä

TIEDOKSI

- T. Repo, ATPstr
- SILKO- betonityöryhmä
- SILKO- toimikunta
- J. Huura, Insinööritoimisto Jorma Huura Oy
- J. Lämsä, ATPstr
- E. Pursiainen, ATPstr
- R. Bärlund, ATPstr

Lämsä Jouko