

26.11.2010

565/090/2010

Saint-Gobain Weber Oy Ab
Max Lauren
21600 PARAINEN

Betonin korjausaineiden SILKO-kokeet 2010

SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Liikenneviraston Tieosaston Sillanrakentamisyksikkö on tästä päivämäärästä lukien hyväksynyt alla luetellut tuotteenne käytettäväksi siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa. Tuotteenne lisätään SILKO- kansiossa 3 oleviin ohjeisiin 3.211 Vakiobetonit luetteloon.

Tuote	Puristus-lujuus (MPa)	Pakkas-suolakes-tävyys	Tartunta-lujuus (MPa)	Estetty kutistuma	Kloridipitoisuus	Karbonat-soitumisen esto	Väri ja tummuus
3.211 Vakiobetonit:							
- weber.vetonit SB 45 Silkobetoni C35/45-8	40	+++	+++		+	++	Vaalean harmaa
- weber.vetonit RB 50/5 K Ruiskubetoni	53	+++	+++		+	+++	Keski-harmaa

Muut tuoteominaisuudet kaikille:

- Tuotetunnistus:	Hyväksytty
- Notkeus: ¹⁾	Hyväksytty
- Ilmamäärä: ¹⁾	Hyväksytty
- Tiheys: ¹⁾	Hyväksytty
- Vedenerottuminen: ¹⁾	Hyväksytty
- Tärytysraja: ¹⁾	Hyväksytty

¹⁾ Ei määritetty: weber.vetonit RB 50/5 K Ruiskubetoni

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä lukien.

Jouko Lämsä
Jouko Lämsä
Yksikön päällikkö
Sillanrakentamisyksikkö

Tiedoksi

- SILKO-toimikunnan jäsenet
- SILKO-betonityöryhmän jäsenet
- Jorma Huura, Jorma Huura Oy

26.11.2010

565/090/2010

- I. Kuulas, Tsry
- E. Pursiainen, Tsry
- R. Bärlund, Tsry
- J. Lämsä, Tsry