

24.11.2010

565/090/2010

Saint-Gobain Weber Oy Ab  
Max Lauren  
21600 PARAINEN

Betonin korjausaineiden SILKO-kokeet 2010

## SILKO- HYVÄKSYNTÄ

Liikenneviraston Tieosaston Sillanrakentamisyksikkö on tästä päivämäärästä lukien hyväksynyt alla luetellut tuotteenne käytettäväksi siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa. Tuotteenne lisätään SILKO- kansiossa 3 oleviin ohjeisiin 3.231 Paikkausaineet luetteloon.

Tuote	Puristuslujuus (MPa)	Pakkas-suolakes-tävyys	Tartunta-lujuus (MPa)	Estetty kutistuma	Kloridipitoisuus	Karbonatitumisen esto	Väri ja tummuus
<b>3.231 Paikkausaineet:</b>							
- weber.vetonit RL Ruiskulaasti C35/45-4	50	+++	+++		+	+++	Vaalean harmaa
- weber.vetonit REP 45 Korjauslaasti	52	+++	++	+++	+	+	Vaalean harmaa
- weber.vetonit JB 600/3 Juotoslaasti C40/50-4	75	++	+++		+	+++	Vaalean harmaa
- weber.vetonit JB 1000/3 Juotoslaasti C65/80-4	86	++	+++		+	+++	Vaalean harmaa
- weber.vetonit REP 970 Tasoituslaasti 0,6 mm	31	+++	+++	+++	+		Keski-harmaa

Muut tuoteominaisuudet kaikille:

- Tuotetunnistus: Hyväksytty
- Notkeus:<sup>1)</sup> Hyväksytty
- Ilmamäärä:<sup>1)</sup> Hyväksytty
- Tiheys:<sup>1)</sup> Hyväksytty
- Vedenerottuminen:<sup>1)</sup> Hyväksytty
- Tärytysraja:<sup>1)</sup> Hyväksytty

<sup>1)</sup> Ei määritetty: weber.vetonit RL Ruiskulaasti C35/45-4

Tämä hyväksyntä on voimassa enintään 5 vuotta hyväksymispäivästä lukien.

*Jouko Lämsä*  
Jouko Lämsä  
Yksikön päällikkö  
Sillanrakentamisyksikkö

24.11.2010

565/090/2010

Tiedoksi

- SILKO-toimikunnan jäsenet
- SILKO-betonityöryhmän jäsenet
- Jorma Huura, Jorma Huura Oy
- I. Kuulas, Tsry
- E. Pursiainen, Tsry
- R. Bärlund, Tsry
- J. Lämsä, Tsry